

COVID - 19 - Ventilation dans les écoles
Résultats sommaires des tests de CO² - avril 2021

	Ventilé mécaniquement	Non ventilé mécaniquement	Partiellement ventilé mécaniquement	Nombre de locaux testés	Taux de CO ² en bas de 1 000 ppm	Taux de CO ² en haut de 1 000 ppm	% des locaux en bas de 1 000 ppm
Écoles primaires							
Ste- Bernadette	X			5	2	3	40%
Notre-Dame-de-l'Assomption			X	6	5	1	83%
Du Versant			X	5	2	3	40%
Ste-Lucie			X	10	3	7	30%
Notre-Dame-du-Sourire	X			6	4	2	67%
Sacré-Cœur			X	11	10	1	91%
Ste-Cécile			X	6	4	2	67%
St- Charles	X			6	6	0	100%
Collège St-Ambroise	X			6	5	1	83%
St-Jean-de-Bégin		X		6	4	2	67%
Ste-Marie-Médiatrice			X	7	3	4	43%
Trefflé-Gauthier			X	5	2	3	40%
De la Mosaïque			X	6	6	0	100%
Le Tandem - St-Luc		X		8	1	7	13%
Le Tandem - Rosaire		X		6	6	0	100%
St-Jean-Baptiste			X	6	5	1	83%
Marguerite-Belley		X		6	3	3	50%
Bois Joli	X			6	4	2	67%
Écoles secondaires et centres							
Secondaire Kénogami	X			18	12	6	67%
Polyvalente Arvida - CFP-Mellon	X			14	8	6	57%
Polyvalente Jonquière - CFP du Royaume	X			32	16	16	50%
CFP - St-Germain	X			3	3	0	100%
CFGA	X			6	6	0	100%